INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Zk-2250

ERABAKIA, 1999ko apirilaren 22koa, Industria eta Meatze Administrazioko zuzendariarena, etxeetan, jendea biltzen den lokaletan eta dendetan gas-instalazioen ikuskapenei buruzko indarreko arau teknikoak interpretatzeko eta aplikatzeko behin-behineko jarraibideak ematen dituena.

Industria eta Energia Sailaren maiatzaren 17ko 175/1994 Dekretuaren bidez, agiri profesionalak eskuratzeko prozedura bateratu zen, eta industria-segurtasuneko instalazioak, mantenimenduak eta bestelako jarduerak egiten dituzten enpresa baimenduei eskatzen zaizkien baldintzak zehazten dira. Dekretu horren 14. artikuluan ezartzen denez, baimendutako enpresek indarrean dauden arautegietan zehaztutako instalazio- edo ikuskapen-ziurtagiriak eman behar dituzte.

Urriaren 26ko 2913/1973 Dekretuan onartutako Gas Erregarriko Zerbitzu Publikoaren Erregelamendu Orokorrak, eta irailaren 11ko 1085/1992 Errege Dekretuan onartutako Petrolioaren Gas Likidotuak Banatzeko Jardueraren Arautegiak instalazioak ondo zaintzera behartzen ditu erabiltzaileak, baimendutako instalatzaile batek aldizkako ikuskapenak egin behar dituelarik.

Bestetik, etxeetan, jendea biltzen den lokaletan eta dendetan gas-instalazioak ipintzeko 1853/1993 Errege Dekretuan onartutako Arautegiaren 16. artikuluan, jardunean dauden gas-instalazioetan egon daitezkeen akatsak sailkatu dira, eta MI-IRG 13 Jarraibide Teknikoan, jarduneko instalazioak egiaztatzeko jarraitu beharreko irizpide teknikoak ezarri dira.

Hori horrela eta lege-arauak aintzat harturik, gas-instalazioak aldizka ikuskatu beharra dago. Ikuskapena baimendutako profesional agiridunek egingo dute, eta enpresa arduradunak ikuskapenaren egiaztagiria eman beharko dio erabiltzaileari.

Arazoa ikuskapen horiek egitean sortzen da, batez ere kontuan hartzen badugu gai horren inguruan arau asko dagoela, alderdien doitasun eza, eta bereziki ondoko arloetan aurkituriko zehaztasun-falta:

– Egin beharreko ikuskapenaren nondik norakoa, prozedura teknikoa eta edukia.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Nº-2250

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, del Director de Administración de Industria y Minas, por la que se dictan Instrucciones Provisionales de interpretación y de aplicación de la reglamentación técnica vigente en relación con la revisión de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales.

El Decreto 175/1994, de 17 de mayo, del Departamento de Industria y Energía, por el que se unifica el procedimiento para la obtención de los Carnés Profesionales y se definen las exigencias para las Empresas Autorizadas que realizan instalaciones, mantenimientos u otras actividades en materia de seguridad industrial, establece en su artículo 14, como una obligación de las empresas autorizadas, la de emitir los preceptivos certificados de instalación o de revisión que se fijen en las Reglamentaciones vigentes.

Tanto el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, como el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, aprobado por Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, establecen como obligación de los usuarios mantener en perfecto estado de conservación sus instalaciones, debiendo realizar revisiones periódicas, utilizando para ello los servicios de un instalador autorizado.

Por otra parte, el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales, aprobado por Real Decreto 1853/1993, establece en su artículo 16, la clasificación de los defectos de las instalaciones de gas en servicio, y en la Instrucción Técnica MI-IRG 13 establece los criterios técnicos de aplicación en las comprobaciones de instalaciones en servicio.

De los fundamentos anteriores se desprende que, la normativa obliga a que se realicen revisiones periódicas de las instalaciones de gas, pero éstas deben ser realizadas por profesionales debidamente autorizados con el correspondiente carné y la empresa que las realice tiene la obligación de entregar al usuario el certificado acreditativo de la revisión.

El problema se plantea a la hora de ejecutar las referidas revisiones, máxime si tenemos en cuenta la multiplicidad de normas que inciden en la materia, junto con la imprecisión y sobre todo, la indeterminación de aspectos tan fundamentales como:

– El alcance, procedimiento técnico y contenido de la revisión que se debe efectuar.

– Ikuskapenen txostenen eta egiaztagirien edukia.

Segurtasun-arrazoiengatik, instalazio horietan exijitu behar diren, eta aipatutako xedapenetan jasotzen diren baldintza teknikoak aldatu gabe, aipaturiko arautegi horren behin-behineko interpretazio-irizpideak ipini nahi dira erabaki honen bidez, azterketa- eta kontrol-prozesuetako aginteen obligazioak argi mugatzeko. Horrenbestez, administrazioaren jokabide bateratua lortuko da, eta bide batez, instalazio horien funtzionamendu eta erabilera seguruagoa.

Administrazioak irizpide horiek berehala finkatu beharko ditu; batez ere gaur egun, ikuskapenak egiteko helburuarekin bakarrik sortu diren instalazio-enpresa ugariak kontuan hartuz. Izan ere, enpresa horiek hainbat arau izateaz baliatzen dira, kanpaina erasokorrak egiteko eta erabiltzaileak nahasteko.

Erabakia behin-behinekoa denez, Administrazio horretako organo eskudunek, Autonomia Erkidego honetan gas-instalazioak aztertzeko erregimen juridikoa arautzeko testua egin behar dute. Horretarako, Erabakian aurreikusitako irizpide eta baldintzak aplikatuz lortutako emaitzak eta esperientziak hartu beharko dira kontuan.

Erabaki honen xedapenak azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 21. artikulua kontuan hartuta eman dira.

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 131/1999 Dekretuaren 18. artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, Industria eta Meatze Administrazioko Zuzendaritza da erabaki hau hartzeko organo eskuduna.

Aipaturiko lege-aginduak eta gainerako xedapenak, berariazkoak zein orokorrak, ikusita, honako hau

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Xedea eta ezarpen-esparrua.

Erabaki honen xedeak: etxeetan, jendea biltzen den lokaletan, eta dendetan gas-instalazioak ikuskatzeko indarrean dagoen arautegi teknikoa interpretatzeko eta ezartzeko jarraibideak behin-behinekoz onartzea; eta ikuskapenaren agiriak (egiaztagiriak eta txostenak) ba-

– El contenido de los Certificados e Informes de Revisión.

Sin modificar las condiciones técnicas que, por razones de seguridad, son exigibles a dichas instalaciones, y que están contenidas en las diversas disposiciones relacionadas, en la presente Resolución se pretende, con carácter provisional, establecer los criterios de interpretación para la aplicación de la referida reglamentación, delimitando, de la forma más clara y precisa posible, las obligaciones de los diferentes agentes que intervienen en los procesos de revisión y control, para lograr una uniformidad en la actuación administrativa y contribuir con ello, al aumento de los niveles de seguridad en cuanto al funcionamiento y utilización de estas instalaciones.

La necesidad del establecimiento de los referidos criterios se plantea como una obligación inmediata de la Administración, máxime si tenemos en cuenta la actual proliferación de empresas instaladoras constituidas con el único objeto de realizar este tipo de revisiones y que, valiéndose de la referida dispersión normativa para realizar campañas inspectoras, cuando menos, agresivas, inducen a confusión a los usuarios de las instalaciones.

El carácter provisional de la presente Resolución obliga a que, por parte de los órganos competentes de esta Administración, se proceda a la elaboración de un texto normativo que regule para el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, el régimen jurídico aplicable a las revisiones de instalaciones de gas, para lo cual se deberá tener en cuenta el resultado y experiencia adquirida con la aplicación de los criterios y requisitos previstos en la presente Resolución.

Las disposiciones contenidas en la parte dispositiva de esta Resolución, se dictan al amparo de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Dirección de Administración de Industria y Minas es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución, en virtud de lo establecido en el artículo 18, del Decreto 131/1999, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

DISPONGO:

Articulo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto aprobar, con carácter provisional, las instrucciones de interpretación y aplicación de la reglamentación técnica vigente en materia de revisiones de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales,

teratzea. Egiaztagiria egindako ikuskapenaren ondorioz ematen da, eta txostena instalazioaren akatsak, izatekotan, zuzentzen direnean ematen da.

Gas-instalazioaren ikuskapena erabaki honen xedapenen arabera gauzatuko da, eta indarrean dagoen arautegi teknikoa kontuan hartuta, instalazioko titularrak edo erabiltzaileak egin behar du.

Erabaki honen ezarpen-eremutik kanpo utziko dira 3 kg edo gutxiagoko petroliozko gas likidotuen edukiontzi bakarrak elikatutako aparatuez osatutako instalazioak.

2. artikulua.– Ikuskapenaren mugak.

Azterketan, instalazioak arautegia betetzen ote duen eta erabiltzailearentzat arriskurik egon ote daitekeen ikusi beharko da. Horretarako, funtzionamendu- eta kontserbazio-egoerak aztertu beharko dira. Froga horietan erabilitako aparatuek kalibratuta eta erabiltzeko moduan egon behar dute.

Kaltetutako zatiaren arabera, hauexek izango dira ondorioak:

2.1.– Banakako instalazioak.

a) Gas-zirkuitua.

Instalazioa aztertu, eta gas-zirkuituak zerbitzu-presioarekiko estankotasuna duen egiaztatuko da: abonatu-giltzatik aparatu guztiak funtzionatzeko obturazio-elementuetaraino, bentometroa edo doitasun egokiko manometroa erabiliz; edo bide osoa aztertu ahal izanez gero, gas-detektagailu bidez; edo aurreko sistemak ezin badira erabili, ihes-detektagailuarekin.

35 kg edo gutxiagoko petroliozko gas likidotuen botilen biltegiak badaude, arauzko baldintzak egiaztatuko dira.

b) Aparatuen funtzionamenduaren segurtasuna.

Instalatutako aparatuetako erregailuen funtzionamendu egonkorra eta errekuntza aztertuko dira, erabilera-posizio guztietan; eta segurtasuna, sugarra itzaltzen, (horretara prestatuta dauden aparatuetan). Aparatuetara heldutako presioa egokia dela egiaztatu beharko da, instalazioko elementu finkoak kendu beharrik ez dagoenean.

Lokal itxietan edo sukalde bitrozeramikoetan ipinitako ebakuazio eroaneko zirkuitu irekiko tresnetan, CO emisioak neurtuko dira, baita lokaleko CO kontzentrazioa ere, ateak eta leihoak itxita eta tresna guztiak gea así como unificar, el contenido de los correspondientes documentos acreditativos tanto de la revisión efectuada como, en su caso, de la subsanación de los posibles defectos (Certificados e Informe de revisión respectivamente).

Las disposiciones de la presente Resolución se aplicarán a la Revisión de la instalación de gas, que de acuerdo con lo establecido en la reglamentación técnica vigente debe ser realizada por el titular o usuario de la instalación.

Se exceptúan del campo de aplicación de esta Resolución las instalaciones compuestas por aparatos alimentados por un único envase de gases licuados de petróleo con contenido inferior o igual a 3 kg.

Artículo 2.– Alcance de la revisión.

La revisión deberá comprobar el cumplimiento reglamentario de la instalación y la ausencia de riesgos para el usuario, para lo cual se realizarán las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar el estado de funcionamiento y conservación. El equipamiento necesario para la realización de las citadas pruebas deberá estar debidamente calibrado y en condiciones adecuadas de utilización.

Dependiendo de la parte afectada, el alcance será el que se indica a continuación.

2.1.– Instalaciones individuales.

a) El circuito de gas.

Se realizará un examen del estado de la instalación comprobando además la estanquidad del circuito de gas a la presión de servicio, desde la llave de abonado hasta los elementos de obturación para el funcionamiento de todos los aparatos, mediante manómetro de precisión adecuada o ventómetro, o si todo el trazado es accesible, mediante detector de gas o sistema de detección de fugas en el supuesto de no poder utilizar los sistemas anteriores.

En caso de existir almacenamientos de botellas con capacidad unitaria inferior o igual a 35 kg. de gases licuados del petróleo, se comprobarán sus condiciones reglamentarias.

b) La seguridad del funcionamiento de los aparatos.

Se procederá a la comprobación de la combustión y del funcionamiento estable de los quemadores de todos los aparatos instalados, en sus diferentes posiciones de utilización, así como la seguridad por extinción de llama, en aquellos aparatos que deban disponer de este dispositivo. Deberá comprobarse que la presión de alimentación a los aparatos es adecuada, cuando la instalación no requiera el desmontaje de elementos fijos.

En el caso de aparatos de circuito abierto con evacuación conducida instalados en locales cerrados o de cocinas vitrocerámicas, se realizará una medición de las emisiones de CO, así como la medición de la concen-

hienezko potentzian, detektagailu egokia erabiliz, tresnatik metro batera inguru, 1,80 m-ko altueran eta funtzionatzen 10 minutu eman eta gero.

c) Lokalaren aireztatze-sistema.

Bertan dauden aparatuen arabera, aireztatzea egokia ote den egiaztatuko da.

d) Errekuntzako produktuak ebakuatzeko sistema.

Ebakuazio-sistemak behar direnean, sistemarik ba ote dagoen, eta sistema egokia ote den aztertuko da; eta batez ere erauzgailuaren eragina ikusiko da. Arauzko aireztatzea bakarrik erabiltzean, ebakuazio bideratuko aparatuetan, erretako produktuak ezingo dira atzerantz itzuli.

e) Lokala.

Aparatuak dituzten lokalak, eta kanalizazioek gurutzatzen dituzten lokalak egokiak ote diren egiaztatuko da.

2.2.– Instalazio erkideak.

a) Gas-zirkuitua.

Instalazioaren egoera aztertuko da; halaber, banakako instalazioak hasten diren unerarte, gas-zirkuituaren hermetikotasuna egiaztatuko da honako aparatu hauek erabiliz: gas-detektorea, doitasunezko manometro egokia edo bentometroa.

b) Erregulazioa eta bere kokapena.

Lokala eraikinaren barruan egonez gero, erregulazioa, aireztatzeko baldintzak, erregulazio-presioa eta segurtasuna aztertuko dira.

c) Kontadoreen armairua edo barrutia.

Arautegiaren arabera, armairuak edo barrutiak aurreikusitako helburua betetzen ote duen aztertuko da.

3. artikulua.– Hutsen ebaluazioa.

3.1.– Instalazioek dituzten hutsak, egiaztapenak eginez ikusiko dira; eta sortutako arriskuaren arabera, eta indarrean dagoen arautegi teknikoko irizpideak kontuan hartuta ebaluatuko dira, ondorio hauetara heltzeko:

– Istripurako arrisku handiko hutsak, larritzat joko dira, eta ondoko lanak eskatzen dituzte:

– Hutsa antzematen den unean konpontzea,

tración de CO- ambiente en el local, con las puertas y ventanas cerradas y con todos los aparatos a la máxima potencia, mediante detector adecuado y situado aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura y transcurridos al menos 10 minutos de funcionamiento.

c) El sistema de ventilación del local.

Se comprobará la idoneidad de la ventilación en función de los aparatos instalados.

d) El sistema de evacuación de los productos de la combustión.

Se comprobará la existencia y eficacia de los sistemas de evacuación cuando éstos sean necesarios y especialmente la influencia de la campana extractora, si existe. No deberán producirse revocos de los productos de la combustión durante el funcionamiento de los aparatos con evacuación conducida cuando se utilice solamente la ventilación reglamentaria.

e) El local.

Se comprobará la idoneidad de los locales que contienen los aparatos y los que atraviesan las canalizaciones.

2.2.– Las instalaciones comunes.

a) El circuito de gas.

Se realizará un examen del estado de la instalación comprobando además la estanquidad del circuito de gas hasta el comienzo de las instalaciones individuales, mediante detector de gas, manómetro de precisión adecuada o ventómetro.

b) La regulación y su ubicación.

Se comprobará la regulación y las condiciones de ventilación del local en caso de estar situado en el interior del edificio así como la presión de regulación y sus seguridades.

c) Armario o recinto de centralización de contadores.

Se comprobará la idoneidad del armario o recinto para el fin previsto, de acuerdo con la reglamentación.

Artículo 3.– Evaluación de las deficiencias.

3.1.– Como consecuencia de las comprobaciones realizadas podrán observarse deficiencias en las instalaciones, las cuales deberán evaluarse en función del riesgo que presenten, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la reglamentación técnica vigente, de tal forma que:

– Se considerarán defectos graves o mayores, aquellos que entrañan un riesgo inminente de accidente y requieren:

– O bien su subsanación en el mismo momento de su detección,

– Edo, konpondu ezin bada, instalazioko edo kaltetutako gas-aparaturako gas-horniketa moztea, zati batean edo osorik, egokiena zer den kontuan hartuz.

– Huts arinak edo txikiak, istripua gertatzeko arrisku handia ez izan arren, berehala konpondu beharrekoak dira; eta hutsak konpondu arte, behin-behineko segurtasun-neurri egokiak hartuko dira.

Zenbait huts arin emanez gero, larri bihurtuko dira, arriskua handia bada, eta eranskinetan hori esaten bada.

3.2.– Eranskinetan, huts esanguratsuenen ebaluazioa adierazten da. Antzeman daitekeen beste edozein akats, arina izango da.

4. artikulua.– Ikuskapen-egiaztagiria edo txostena.

Egiaztapenen emaitza Erabaki honi lotutako eranskinetan adierazitako inprimakietan idatzi behar da.

4.1.– Instalazioan akatsik aurkituko ez balitz, ikuskapen-egiaztagiriaren hiruna ale egingo dira, 1. eta 2. eranskinetako inprimakietan adierazi bezala. Kopia bat, erabiltzaileari emango zaio.

Dokumentu horiek instalazioaren egoera ona egiaztatzeko balioko dute, enpresa hornitzailearen aurrean.

4.2.– Ikuskapenen akatsak antzemanez gero, ikuskapen-txostenaren hiru ale egingo dira; bertan, antzemandako akatsak eta horiek nolakoak diren adieraziko da, 3. eta 4. eranskinetako inprimakietan aipatu bezala. Kopia bat, erabiltzaileari emango diote.

Hutsak larriak badira, une horretan instalazioa osorik edo zati batean zigilatuko da. Guztia zigilatzen badute, enpresa hornitzaileari jakinaraziko zaio.

Huts arinak antzemanez gero, instalazioak behin-behingoz lanean jarraituko du, beharrezko segurtasun-neurriak hartu ondoren.

5. artikulua.– Hutsen zuzenketa.

Instalazioak lanean jarraitzeko, antzemandako hutsak konpondu egin behar dira. Hutsak, baimendutako instalazio-enpresak bakarrik konpondu ahal izango ditu, azterketa egin zuen berak edo beste batek. Hutsegitea, aparatua gaizki dagoelako bada, laguntza teknikoko zerbitzuak konponduko du, eta egindako lana, 5. eranskineko inprimakia osatuta ziurtatuko du.

– O bien, en caso de no ser posible dicha subsanación, la interrupción del suministro de gas según proceda, a la instalación, parcial o totalmente, o al aparato a gas afectado.

– Se considerarán defectos leves o menores, aquellos que a pesar de no entrañar un riesgo inminente de accidente deban subsanarse de forma inmediata, adoptándose cuando sea necesario, las medidas de seguridad provisionales que correspondan mientras no se hayan corregido las deficiencias.

La concurrencia de varios defectos leves podrá calificarse como grave cuando suponga un riesgo similar y así se indique en los anexos.

3.2.– La evaluación de los defectos más característicos viene indicada en los Anexos. Cualquier otra deficiencia que pueda detectarse será calificada como leve.

Artículo 4.– Certificado o Informe de revisión.

El resultado de las comprobaciones deberá documentarse en los formatos indicados en los anexos a esta Resolución.

4.1.– En caso de no detectar deficiencias en la instalación, se emitirá, en triplicado ejemplar, el correspondiente Certificado de revisión, según se indica en los formatos de los Anexos 1 y 2, entregándose una copia al usuario.

Estos documentos servirán para acreditar la idoneidad de la instalación ante la empresa suministradora, cuando proceda.

4.2.– Si en la revisión se detectan deficiencias, se emitirá, en triplicado ejemplar, un Informe de revisión en donde se indicarán los defectos detectados y su calificación, según se indica en los formatos de los Anexos 3 y 4, entregándose una copia al usuario.

Si los defectos son graves, se procederá al precintado total o parcial de la instalación en el mismo momento, notificándose a la empresa suministradora en caso de precintado total.

En los supuestos de detección de defectos leves la instalación podrá continuar provisionalmente en funcionamiento, adoptándose las medidas de seguridad necesarias.

Artículo 5.– Corrección de las deficiencias.

Las deficiencias que se detecten deberán ser corregidas para que la instalación pueda seguir en funcionamiento. La corrección de las deficiencias podrá ser realizada únicamente por una empresa instaladora autorizada, pudiendo ser ésta distinta de la que realizó la revisión o inspección, o por el servicio de asistencia técnica cuando la deficiencia sea del aparato, debiendo certificar su actuación en el formato indicado en el Anexo 5.

Huts larriak antzemandako instalazioan jarritako zigilua, baimendutako gas-instalazioko enpresak edo dagokion laguntza teknikoko zerbitzuak kenduko du, huts horiek konpondu ondoren.

Huts arinen konponketa enpresa hornitzaileari jakinaraziko zaio, txostena egin eta bi hilabeteko epea amaitu aurretik.

Titularrek edo erabiltzaileek, enpresa hornitzailearen aurrean, instalazioak ondo daudela ziurtatuko dute, azterketaren Txostena eta aurkitutako hutsak konpondu direla erakutsiko duen ziurtagiria aurkeztu eta gero.

6. artikulua.– Azterketak egiteko baimendutako langileak.

Gasa hornitzen duen enpresak edo industria-arloan Lurraldeko Organo eskudunak emandako gas-instaladore txartela duten pertsonek aztertuko dituzte instalazioak. Pertsona horiek, baimendutako instalazio-enpresako plantilako langileak izango dira.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.– Erabaki honek, behin-behinekoa denez, indarrean iraungo du bertako Autonomia Erkidegoko gas-instalazioen ikuskaritza- edo azterketa-erregimena erregulatzen duen araua onartu arte.

Bigarrena.– Erabaki hau 1999ko ekainaren 1etik aurrera egongo da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko apirilaren 22a.

Industria eta Meatze Administrazioko zuzendaria,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

El precintado de una instalación a la que se le han detectado deficiencias graves podrá ser levantado por la empresa instaladora de gas autorizada o por el servicio de asistencia técnica correspondiente, tras la subsanación de la totalidad de los defectos graves.

La corrección de las deficiencias leves detectadas deberá ser notificada a la empresa suministradora antes del plazo de dos meses desde la fecha de emisión del Informe.

La acreditación ante la empresa suministradora de la idoneidad de las instalaciones, cuando proceda, será efectuada por los titulares o usuarios mediante la notificación del Informe de la revisión junto con los certificados de corrección de todos los defectos detectados.

Artículo 6.– Personal autorizado para la realización de las revisiones.

Las revisiones de las instalaciones serán realizadas de forma directa por personas acreditadas con el correspondiente carné de instalador de gas, emitido por el Órgano Territorial competente en materia de industria, y pertenecientes a la plantilla de una empresa instaladora autorizada o por la empresa suministradora de gas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Dado su carácter provisional, la presente Resolución mantendrá su vigencia hasta la aprobación de la norma que regule, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, el régimen de las inspecciones y/o revisiones de instalaciones de gas.

Segunda.– La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de junio de 1999.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 1999.

El Director de Administración de Industria y Minas,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

1. ERANSKINA

(Enpresa aztertzaileak idazpurua ipintzeko espazioa)

BANAKAKO GAS-INSTALAZIOEN IKUSKARITZA-ZIURTAGIRIA

Egiaztagiri-zenbakia:

ERABILTZAILEAREN DATUAK

Izena: ..... Tel.: .....
Helbidea: ..... PK. ..... Udalerria: .....

ENPRESAREN ETA IKUSKARITZA EGITEN DUENAREN DATUAK

Enpresa: Baimen-zenbakia: EG-
Ikuskaritza egiten duen instalatzailea: Agiri-zenbakia: IG-

INSTALAZIOAREN DATUAK

Enpresa hornitzailea: Poliza-zenbakia:

Gas-horniketa mota	Aparatuak	Marka eta mota	Pot. [kW]	CO Emisioa [ppm]
☐ Gas Natural kanalizatua	Sukaldea			
☐ PGL kanalizatua	Berogailua			
☐ PGL depositua	Galdara			
☐ 15 kg arteko botilak				
☐ 35 kg arteko botilak				

Hodiak: ☐ Airekoa ☐ Zorroratua ☐ Lurperatua ☐ Hormakoa

Aireko karbono-monoxidoaren (CO) neurketa:

Atzealdean ohartemandakoari jarraiki, goian adierazitako instalazioa gaur ikuskatu dela ZIURTATZEN DUT eta, indarrean dagoen arauteria aintzat harturik, ez dela akatsik antzeman eta, beraz, erabiltzeko egoera onean dagoela.

Oharrak:

HURRENGO IKUSKARITZA, baino lehen.

(a)n, 1999ko ren (e)an

Erabiltzailea jakinaren gainean egonik

NAN:

Instalatzailearen sinadura
eta enpresaren zigilua.

(Banakako gas-instalazioaren Azterketa Ziurtagiriaren atzealdean ipini beharreko testua)

Banakako gas-instalazioa aztertzean egiaztatu da:
– Gas-zirkuitua egokia dela, eta instalazioaren eta aparatuen funtzionamendu-elementuen artean gas-ihesik ez dagoela.
– Gas-aparatuen funtzionamendu egonkorra eta lokal itxitan zirkuitu irekiko tresnetako erregailuen errekuntza, karbono-monoxidoen emisioak aztertu ondoren. Hala eskatzen duten aparatuetan (labeak, berogailuak, galdarak, eta abar) sugar-segurtasunerako tresnaren funtzionamendua egiaztatuko da.
– Aparatuak dauden lokalen aireztatze-sistema (saretak, eta abar)
– Ke-irteerako sistema (Tximinia).
– Aparatuak dauden lokalaren egokitzapena.
– Botila-biltegiaren baldintzak, biltegirik balego.

2. ERANSKINA

(Enpresa ikuskariak idazpurua ipintzeko espazioa)

GASEKO INSTALAZIO ERKIDEEN IKUSKAPEN-ZIURTAGIRIA

Egiaztagiri-zenbakia:

ERABILTZAILEAREN EDO ORDEZKARIAREN DATUAK

Izena: ..... Tel.: .....
Helbidea: ..... PK. ..... Udalerria: .....

ENPRESAREN ETA IKUSKARITZA EGITEN DUENAREN DATUAK

Enpresa: Baimen-zenbakia: EG-
Ikuskaritza egiten duen instalatzailea: Agiri-zenbakia: IG-

INSTALAZIOAREN DATUAK

Enpresa hornitzailea:

Gas-horniketa mota	Instalazioaren ezaugarriak
☐ Gas Natural kanalizatua	Erregularizazio-armairua: ☐ kanpokoa ☐ barrukoa Kontadore-zentralizazioa: ☐ kanpokoa ☐ barrukoa Gas-hodiak: ☐ Airekoa ☐ Zorroratua ☐ Lurperatua
☐ PGL kanalizatua	
☐ PGL depositua	

Atzealdean ohartemandakoari jarraiki, adierazitako instalazioa gaur ikuskatu dela ZIURTATZEN DUT eta, indarrean dagoen arauteria aintzat harturik, ez dela akatsik antzeman eta, beraz, erabiltzeko egoera onean dagoela.

Ikuskaritzan azterturikoak: banakako instalazioetaraino gasa hartzen duen instalazioaren estankotasuna, erregulazio-armairua eta bere kokapena eta, balego, kontadoreen zentralizazioa.

Oharrak:

HURRENGO AZTERKETA, baino lehen.

(a)n, 1999ko ren (e)an

Erabiltzailea jakinaren gainean egonik

NAN:

Instalatzailearen sinadura
eta enpresaren zigilua.

3. ERANSKINA

(Enpresa ikuskariak idazpurua ipintzeko espazioa)

(Dokumentua diagonalean zentimetro bateko zerrenda bidez gurutzatuko du, beheko ezker muturretik, goiko eskuin muturrera,)

BANAKAKO GAS-INSTALAZIOETAKO HUTSEN IKUSKARITZA-TXOSTENA

Txosten-zenbakia:

ERABILTZAILEAREN DATUAK

Izena: ..... Tel.: .....
Helbidea: ..... PK. ..... Udalerria: .....

ENPRESAREN ETA IKUSKAPENA EGITEN DUENAREN DATUAK

Enpresa: Baimen-zenbakia: EG-
Azterketa egiten duen instalatzailea: Agiri-zenbakia: IG-

INSTALAZIOAREN DATUAK

Enpresa hornitzailea: Poliza-zenbakia:

Gas-horniketa mota	Aparatuak	Marka eta mota	Pot. [kW]	CO emisioa [ppm]
☐ Gas Natural kanalizatua	Sukaldea			
☐ PGL kanalizatua	Berogailua			
☐ PGL Depositua	Galdara			
☐ 15 kg arteko botilak:				
☐ 35 kg arteko botilak:				

Hodiak» ☐ Airekoa ☐ Zorroratua ☐ Lurperatua ☐ Hormakoa

Aireko karbono-monoxidoaren (CO) neurketa:

Gorago adierazitako banakako instalazioa gaur ikuskatu dela ZIURTATZEN DUT. Eta ondoko akatsak aurkitu dira:

AKATS LARRIAK: * (Atzealdean ikusi)
AKATS ARINAK: * (Atzealdean ikusi)

Oharrak:

Ikuskapena egin eta gero, instalazioa:

☐ Itxi eta zigilatu egin da akats larria antzemateagatik.
☐ Zati bat itxi eta zigilatu egin da akats larria antzemateagatik (ikus oharrak).
☐ Aparatua itxi eta zigilatu egin da akats larria antzemateagatik (ikus oharrak).
☐ Akats arinak. ENPRESA HORNITZAILEARI, AKATSAK KONPONDU DIRELA JAKINARAZTEKO EPEA:

(a)n, 1999ko ren (e)an

Erabiltzailea jakinaren gainean egonik

NAN:

Instalatzailearen sinadura eta enpresaren zigilua.

Oharrak:

1.– Antzemandako huts larri guztiak zuzenduta, gasa jartzeko baimena duen enpresak edo dagokion Laguntza Teknikoko Zerbitzuak aparatuen zigilua osorik zein zati batean kendu ahal izango du; horren egiaztagiria Enpresa hornitzaileari igorriz.
2.– Antzemandako huts arinak berehala konpondu behar dira. Konponketen berri eta txosten hau, enpresa hornitzaileari jakinarazi eta igorriko zaizkio 2 hilabeteko epea baino lehen.

(Banakako gas-instalazioaren Ikuskaritza Ziurtagiriaren atzealdean ipini beharreko testua)

BANAKAKO GAS-INSTALAZIOETAKO HUTSEN ZERRENDA

1	HODIA ETA OSAGARRIAK	Larria	Arina
1.1	Gas-ihesa (emaria neurtzeko kasuan, 5 litro/ordu baino handiagoa bada)	X	
1.2	Gas-ihes txikia (1 eta 5 litro/ordu arteko emari-ihesa)		X
1.3	Hodi-materialak, baimendu gabeko edo akatsak dituzten euskarriak edo loturak.		X
1.4	Gasa mozteko giltza nagusia egoera txarrean dago edo giltza falta da		X
1.5	Bestelako kanalizazioen (elektrikoak, eta abar) edo instalazioen (puntu beroak, entxufeak, eta abar) eragina.		X
1.6	Sabai faltsuak, kamarak eta sotoak bezalako lekuak gurutzatzearen ondoriozko arauz kontrako baldintzak.		X
1.7	Minimoa markatzeko segurtasun-balbularen edota erreguladorearen funtzionamendu txarra.		X
1.8	Botilen biltegiratze okerra		X
1.9	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
2	MALGUTASUNA		
2.1	Oso kaltetuta, arrailduta edo gas-ihesa izatea	X	
2.2	Desegokia (ez du UNE araua betetzen, aparatu finkora lotzeko desegokia, diametro desegokia)		X
2.3	Zahartua (iraungitze-data duenean)		X
2.4	Luzera desegokia (luzeegia edo motzegia)		X
2.5	Pitak, besarkadera edo konexio desegokiak		X
2.6	Besarkadera desegokiak edo besarkaderarik ez		X
2.7	Gehiegi berotzea (labea gurutzatzen du) (elastomerorik gabeko metalikoetan izan ezik)		X
2.8	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
3	APARATUAK		
3.1	Logelan eta komunean ipinitako zirkuitu irekiko aparatuak.	X	
3.2	Errekuntza arriskutsua, lokalean, 15 ppm baino karbono-monoxidoko kontzentrazio handiagoak edo aparatuaren 800 ppm baino emisio handiagoak antzematean.	X	
3.3	Segurtasun-tresnarik ez egotea, edo sugarra behar duten tresnetan sugar-faltagatik tresna horiek gaizki funtzionatzea (aparatu eroanak, labeak eta industria-erreketa).	X	
3.4	Errekuntza txarra. Akats honek lokalean 5 eta 15 ppm bitarteko karbono-monoxidoko kontzentrazioak, edo 400 eta 800 ppm bitarteko aparatuaren emisioak eragiten ditu. (larria izango da 5.1. hutsa gehituz gero)	(X)	X
3.5	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
4	GASEN EBAKUAZIOA		
4.1	Gasak berriz lokalera itzultzea	X	
4.2	Ez dago hodirik, aparaturen batentzako beharrezkoa izan arren	X	
4.3	Aparatu batetik tiro naturaleko gasera (bertakoa edo kanpokoa) hustutzeko hodiari lotutako sukaldeko erauzgailua.	X	
4.4	Hermetikoa ez den hodia (behartutako ateratze-aparatuekin, lokala bera hartuz)		X
4.5	Hodi desegokira lotutako tiro behartuko aparatua.		X
4.6	Geometria, diametro eta trazatu egokia ez duen hodia.		X
4.7	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
5	LOKALA		
5.1	Airea sartzeko zulo-falta (aparatu hermetikoetarako izan ezik)		X
5.2	Airea sartzeko zulo txikiegia, butxatua edo PGLrako egokia ez den altueran.		X
5.3	Errekuntza-gasak ateratzeko zulo-falta (larria izango da 5.5 akatsa gehituz gero)	(X)	X
5.4	Aire-irteera txikiegia		X
5.5	Bolumen txikiegiko lokala		X
5.6	Aireztatze azkarrik ez, beharrezkoa izan arren.		X
5.7	Botilen biltegiratze desegokia (aireztatzea edo distantziak)		X
5.8	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X

4. ERANSKINA

(Enpresa ikuskariak idazpurua ipintzeko espazioa)

(Dokumentua diagonalean zentimetro bateko zerrenda gorriak gurutzatuko du, beheko ezker muturretik, goiko eskuin muturrera,)

GAS-INSTALAZIO ERKIDEETAKO HUTSEN IKUSKARITZA-TXOSTENA

Txosten-zenbakia:

ERABILTZAILEAREN EDO ORDEZKARIAREN DATUAK
Izena: ..... Tel.: ..... Helbidea: ..... PK. ..... Udalerria: .....

ENPRESAREN ETA IKUSKARITZA EGITEN DUENAREN DATUAK	
Enpresa:	Baimen-zenbakia: EG-
Ikuskaritza egiten duen instalatzailea:	Agiri-zenbakia: IG-

INSTALAZIOAREN DATUAK	
Enpresa hornitzailea:	
Gas-horniketa mota	Instalazioaren ezaugarriak
☐ Gas Natural kanalizatua	Erregularizazio-armairua: ☐ kanpokoa ☐ barrukoa Kontadore-zentralizazioa: ☐ kanpokoa ☐ barrukoa Gas-hodiak: ☐ Airekoa ☐ Zorroratua ☐ Lurperatua
☐ PGL kanalizatua	
☐ PGL Biltegia	

Adierazitako instalazioa gaur ikuskatu dela ZIURTATZEN DUT. Eta bertan ondoko hutsak aurkitu dira:

HUTS LARRIAK: ☐ * (Atzealdean ikusi)

HUTS ARINAK: ☐ * (Atzealdean ikusi)

Ikuskapenean azterturikoak: banakako instalazioa hasten den punturaino gasa hartzen duen instalazioaren estankotasuna, erregulazio-armairua eta bere kokapena eta, balego, kontadoreen zentralizazioa.

Oharrak:

Ikuskapena egin eta gero,

☐ Instalazioa zigilatu eta itxi egin da huts larria antzemateagatik.

☐ Instalazioaren zati bat zigilatu eta itxi egin da huts larria antzemateagatik (ikus oharrak).

☐ Instalazioan huts arinak aurkitu dira. ENPRESA HORNITZAILEARI, HUTSAK KONPONDU DIRELA JAKINARAZTEKO EPEA: ☐

(a)n, 1999ko ren (e)an

Erabiltzailea jakinaren gainean egonik	Instalatzailearen sinadura eta enpresaren zigilua.
NAN:	

(Banakako gas-instalazioaren Azterketa Ziurtagiriaren atzealdean ipini beharreko testua)

GAS-INSTALAZIO ERKIDEETAKO HUTSEN ZERRENDA

1	HODIA ETA OSAGARRIAK	Larria	Arina
1.1	Gas-ihesa, lurpeko edo eraikin barruko zatian.	X	
1.2	Gas-ihesa, kanpoaldeko aireko zatian (edo 5 litro/orduko baino emari handiagoarekin)	X	
1.3	Gas-ihes arina (1 eta 5 litro/orduko arteko ihes-emaria)		X
1.4	Baimenik ez duten edo akatsak dituzten hodi-, euskarri- edo lotura-materialak.		X
1.5	Bestelako kanalizazioen (elektrikoak, eta abar) edo instalazioen (puntu beroak, entxufeak, eta abar) eragina.		X
1.6	Sabai faltsuak, kamarak eta sotoak bezalako lekuak gurutzatzearen ondoriozko arauz kontrako baldintzak.		X
1.7	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
2	ERREGULAZIOA		
2.1	Hermetikoa ez den edo kanpora irteerarik ez duen eraikin barruko armairuan kokatutakoa.		X
2.2	Minimoko segurtasun-balbularik ez badu edo hondatuta badago (banakako instalazioak jartzen ez badu)		X
2.3	Tresneria elektrikoa armairu hermetikoan ez egotea eta kanporantz ez aireztatzea.		X
2.4	Babes egokirik gabe		X
2.5	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
3	KONTADOREAK		
3.1	Erabiltzaileen identifikazio okerra	X	
3.2	Aireztatzerik ez edo aireztatze okerra		X
3.3	Instalazio elektriko txarra		X
3.4	Kanpoko instalazioak egotea		X
3.5	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X
4	MAKINA-GELA		
4.1	Errekuntzako produktuak aireztatzeko edo ateratzeko baldintzak ez betetzea	X	
4.2	Egokia ez den atea edo sarraila		X
4.3	Errotulurik ez egotea		X
4.4	Mantentze-libururik ez egotea edo azken azterketa noiz egin den ez erakustea (beharrezko instalazioetan)		X
4.5	Bestelakoak (oharren atalean testua idatzi)		X

5. ERANSKINA

(Enpresa ikuskariak idazpurua ipintzeko espazioa)

GAS-INSTALAZIOETAN HUTSAK KONPONDU DIRELA DIOEN EGIAZTAGIRIA

..... Jaunak IG- ..... zenbakiarekin, gas-instalazioen ikuskaritza egiteko baimena duenak, edo ..... enpresako ..... markako zerbitzu teknikoan lan egiten duenak

ZIURTATU DU

1.– Ondoren adieraziko den instalazioa aztertu dela:

ERABILTZAILEAREN DATUAK
Izena: ..... Tel.: ..... Helbidea: ..... PK. ..... Udalerria: .....

INSTALAZIOAREN DATUAK	
Enpresa hornitzailea:	Poliza-zenbakia:
Gas-horniketa mota	Instalazioaren ezaugarriak
☐ Gas Naturala	☐ Banakako instalazioa ☐ Instalazio komuna
☐ PGL kanalizatua	
☐ PGL soltea	
☐ 15 kg arteko botilak:	
☐ 35 kg arteko botilak:	

2.– Datako ikuskapena egin eta ondoko hutsak aurkitu dira:

Oharrak:

(a)n, 1999ko ren (e)an

Erabiltzailea edo ordezkaria jakinaren gainean egonik NAN:	Instalatzailearen sinadura eta enpresaren zigilua.

Oharra:
Gas-horniketako Enpresari, instalazioan aldizka egindako ikuskapenean antzemandako huts guztiak konpondu direla jakinarazi beharko zaio.

ANEXO 1

(Espacio reservado para membrete de la empresa que realiza la revisión)

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE INSTALACIONES INDIVIDUALES DE GAS

N.º de Certificado:

DATOS DEL USUARIO

Nombre: ..... *Tel.:* .....
Dirección: ..... *C.P* ..... *Municipio:* .....

DATOS DE LA EMPRESA Y DEL INSTALADOR QUE REALIZA LA REVISIÓN

Empresa: *N.º Autorización: EG-*
Instalador que realiza la revisión: D. *N.º Carné: IG-*

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa suministradora: *N.º Póliza:*

Tipo de suministro de gas	*Aparatos*	*Marca-Modelo*	*Pot. [kW]*	*Emisión CO [ppm]*
☐ *Gas Natural canalizado*	*Cocina*			
☐ *GLP canalizado*	*Calentador*			
☐ *Depósito GLP*	*Caldera*			
☐ *botellas hasta 15 kg:*				
☐ *botellas hasta 35 kg:*				

Tuberías: ☐ *Aérea* ☐ *Envainada* ☐ *Enterrada* ☐ *Empotrada*

Medición de monóxido de carbono (CO) ambiente:

Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha procedido a realizar la revisión de la instalación indicada, con el alcance indicado al dorso, no existiendo deficiencias, de acuerdo con la reglamentación vigente, por lo que se considera apta para su uso.

Observaciones:

PRÓXIMA REVISIÓN, antes del día:

En, *a* *de* *de 1999*

Enterado el usuario

DNI:

Firma ológrafa del instalador y sello de la empresa.

(Texto que debe figurar en el dorso del Certificado de Revisión de instalación individual de gas)

En la revisión de la instalación individual de gas se ha comprobado:
– La idoneidad del circuito de gas y la inexistencia de fugas de la instalación hasta los elementos de funcionamiento de los aparatos.
– El funcionamiento estable de los aparatos de gas y la combustión de los quemadores en el caso de aparatos de circuito abierto en locales cerrados comprobando las emisiones de monóxido de carbono. Se comprobará el funcionamiento del dispositivo de seguridad de llama en los aparatos que lo requieran (hornos, calentadores, calderas,...)
– El sistema de ventilación de los locales donde se encuentran instalados los aparatos (rejillas, ...)
– El sistema de salida de humos (chimenea o conductos de evacuación).
– La adecuación del local donde se encuentran instalados los aparatos.
– Las condiciones del almacenamiento de botellas, si existe.

ANEXO 2

(Espacio reservado para membrete de la empresa que realiza la revisión)

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE INSTALACIONES COMUNES DE GAS

N.º de Certificado:

DATOS DEL USUARIO O SU REPRESENTANTE

Nombre: ..... *Tel.:* .....
Dirección: ..... *C.P* ..... *Municipio:* .....

DATOS DE LA EMPRESA Y DEL INSTALADOR QUE REALIZA LA REVISIÓN

Empresa: *N.º Autorización: EG-*
Instalador que realiza la revisión: D. *N.º Carné: IG-*

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa suministradora:

Tipo de suministro de gas	*Características de la instalación*		
☐ *Gas Natural canalizado*	*Armario de regulación:*	☐ *exterior*	☐ *interior*
	Centralización de contadores:	☐ *exterior*	☐ *interior*
	Tuberías de gas: ☐ *Aérea*	☐ *Envainada*	☐ *Enterrada*
☐ *GLP canalizado*			
☐ *Depósito GLP*			

Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha procedido a realizar la revisión de la instalación indicada, no existiendo deficiencias, de acuerdo con la reglamentación vigente, por lo que se considera apta para su uso.

En la revisión se ha comprobado la estanquidad de la instalación receptora de gas hasta el comienzo de las instalaciones individuales, el armario de regulación y su ubicación así como la centralización de contadores, en su caso.

Observaciones:

PRÓXIMA REVISIÓN, antes del día:

En, *a* *de* *de 1999*

Enterado el usuario o su representante

DNI:

Firma ológrafa del instalador y sello de la empresa.

ANEXO 3

(Espacio reservado para membrete de la empresa que realiza la revisión)

(El documento estará cruzado en diagonal, desde el extremo inferior izquierdo hasta el superior derecho, por una franja roja de 1 cm.)

INFORME DE REVISIÓN CON DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES INDIVIDUALES DE GAS

N.º de Informe:

DATOS DEL USUARIO

Nombre: ..... *Tel.:* .....
Dirección: ..... *C.P* ..... *Municipio:* .....

DATOS DE LA EMPRESA Y DEL INSTALADOR QUE REALIZA LA REVISIÓN

Empresa: *N.º Autorización: EG-*
Instalador que realiza la revisión: D. *N.º Carné: IG-*

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa suministradora: *N.º Póliza:*

Tipo de suministro de gas	*Aparatos*	*Marca-Modelo*	*Pot. [kW]*	*Emisión CO [ppm]*
☐ *Gas Natural canalizado*	*Cocina*			
☐ *GLP canalizado*	*Calentador*			
☐ *Depósito GLP*	*Caldera*			
☐ *botellas hasta 15 kg:*				
☐ *botellas hasta 35 kg:*				

Tuberías: ☐ *Aérea* ☐ *Envainada* ☐ *Enterrada* ☐ *Empotrada*

Medición de monóxido de carbono (CO) ambiente:

Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado la revisión de la instalación individual de gas cuyas características se indican, habiendo detectado las siguientes deficiencias:

DEFECTOS GRAVES: ☐ ** (Ver dorso)*
DEFECTOS LEVES ☐ ** (Ver dorso)*

Observaciones:

Como consecuencia de la revisión, la instalación queda:

☐ *Precintada la instalación por defecto grave.*
☐ *Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).*
☐ *Precintado el aparato por defecto grave (ver observaciones).*
☐ *Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA SUMINISTRADORA, antes del día:* ☐

En, *a* *de* *de 1999*

Enterado el usuario

DNI:

Firma ológrafa del instalador y sello de la empresa.

Notas:

1.– El precinto total o parcial o el precintado de aparatos, tras la pertinente corrección de todas las deficiencias graves detectadas, podrá ser levantado por la Empresa Instaladora de Gas Autorizada actuante o por el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente, debiendo notificar a la Empresa suministradora el certificado correspondiente.

2.– Los defectos leves detectados deberán ser corregidos de forma inmediata y su corrección deberá ser notificada a la empresa suministradora antes del plazo de 2 meses junto con éste Informe

(Texto que debe figurar en el del dorso del Informe de Revisión con deficiencias en instalaciones individuales de gas)

RELACIÓN DE CEN INSTALACIONES INDIVIDUALES DE GAS

1	*TUBERÍA Y ACCESORIOS*	*Grave*	*Leve*
1.1	*Fuga de gas (en caso de medición del caudal, si es mayor 5 litros/hora)*	*X*	
1.2	*Fuga ligera de gas (caudal de fuga entre 1 y 5 litros/h.)*		*X*
1.3	*Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con deficiencias*		*X*
1.4	*Llave general de corte en malas condiciones o falta*		*X*
1.5	*Afección de otras canalizaciones (eléctricas, ...) o instalaciones (puntos calientes, enchufes...)*		*X*
1.6	*Condiciones no reglamentarias al atravesar falsos techos, cámaras, sótanos, ...*		*X*
1.7	*Funcionamiento defectuoso del regulador y/o válvula de seguridad de mínima*		*X*
1.8	*Almacenamiento de botellas no adecuado*		*X*
1.9	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
2	*FLEXIBLE*		
2.1	*Visiblemente dañado o con grietas o fuga de gas*	*X*	
2.2	*No adecuado (no cumple norma UNE, no adecuado para conectar a aparato fijo, diámetro inadecuado)*		*X*
2.3	*Caducado (cuando tenga fecha de caducidad)*		*X*
2.4	*Longitud inadecuada (demasiado largo o corto)*		*X*
2.5	*Boquillas, abrazaderas o conexiones inadecuadas*		*X*
2.6	*Abrazaderas inadecuadas o inexistentes*		*X*
2.7	*Sometido a calor excesivo (cruza el horno) (excepto en metálicos sin elastómero)*		*X*
2.8	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
3	*APARATOS*		
3.1	*Aparatos de circuito abierto instalado en dormitorio, en local de ducha, baño o aseo*	*X*	
3.2	*Combustión peligrosa al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono superiores a 15 p.p.m. o emisiones del aparato superiores a 800 p.p.m.*	*X*	
3.3	*Inexistencia o funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por falta de llama, en los aparatos que deban tenerlo(aparatos conducidos, hornos y cocción industrial)*	*X*	
3.4	*Mala combustión que provoca en el local concentraciones de monóxido de carbono entre 5 y 15 p.p.m. o emisiones del aparato entre 400 y 800 p.p.m. (será grave si además tiene el defecto 5.1)*	*(X)*	*X*
3.5	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
4	*EVACUACIÓN DE GASES*		
4.1	*Revoco de gases al local*	*X*	
4.2	*No existe conducto, siendo necesario para algún aparato*	*X*	
4.3	*Campana extractora de cocina conectada al conducto de evacuación de un aparato a gas de tiro natural (propio o ajeno)*	*X*	
4.4	*Conducto no estanco (con aparatos de extracción forzada existiendo afección al propio local)*		*X*
4.5	*Aparato de tiro forzado conectado a conducto no adecuado*		*X*
4.6	*Conducto de geometría, diámetro o trazado inadecuado*		*X*
4.7	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
5	*LOCAL*		
5.1	*Falta orificio para entrada de aire (excepto para aparatos estancos)*		*X*
5.2	*Orificio de entrada de aire insuficiente, obstruido o a una altura inadecuada para GLP*		*X*
5.3	*Falta orificio para salida de gases de combustión (será grave si además tiene el defecto 5.5)*	*(X)*	*X*
5.4	*Salida de gases insuficiente*		*X*
5.5	*Local con volumen insuficiente*		*X*
5.6	*Ausencia de ventilación rápida, siendo necesaria*		*X*
5.7	*Almacenamiento de botellas no adecuado (ventilación o distancias)*		*X*
5.8	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*

ANEXO 4

(Espacio reservado para membrete de la empresa que realiza la revisión)

(El documento estará cruzado en diagonal, desde el extremo inferior izquierdo hasta el superior derecho, por una franja roja de 1 cm.)

INFORME DE REVISIÓN CON DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DE GAS

N.º de Informe:

DATOS DEL USUARIO O SU REPRESENTANTE

Nombre: ..... *Tel.:* .....
Dirección: ..... *C.P* ..... *Municipio:* .....

DATOS DE LA EMPRESA Y DEL INSTALADOR QUE REALIZA LA REVISIÓN

Empresa: *N.º Autorización: EG-*
Instalador que realiza la revisión: D. *N.º Carné: IG-*

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa suministradora:

Tipo de suministro de gas	*Características de la instalación*		
☐ *Gas Natural canalizado*	*Armario de regulación:*	☐ *exterior*	☐ *interior*
	Centralización de contadores:	☐ *exterior*	☐ *interior*
	Tuberías de gas: ☐ *Aérea*	☐ *Envainada*	☐ *Enterrada*
☐ *GLP canalizado*			
☐ *Depósito GLP*			

Se CERTIFICA que en el día de hoy, se ha realizado la revisión de la instalación de gas cuyas características se indican, habiendo detectado las siguientes deficiencias:

DEFECTOS GRAVES: ☐ ** (Ver dorso)*

DEFECTOS LEVES: ☐ ** (Ver dorso)*

En la revisión se ha comprobado la estanquidad de la instalación receptora de gas hasta el comienzo de las instalaciones individuales, el armario de regulación y su ubicación así como la centralización de contadores, en su caso.

Observaciones:

Como consecuencia de la revisión, la instalación queda:

☐ *Precintada la instalación por defecto grave.*
☐ *Precintada parcialmente por defecto grave (ver observaciones).*
☐ *Con defectos leves. PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS A LA EMPRESA SUMINISTRADORA, antes del día:* ☐

En, *a* *de* *de 1999*

Enterado el usuario o su representante

DNI:

Firma ológrafa del instalador y sello de la empresa.

(Texto que debe figurar en el dorso del Informe de revisión con deficiencias en instalaciones comunes de gas)

RELACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INCSTALACIONES COMUNES DE GAS

1	*TUBERÍA Y ACCESORIOS*	*Grave*	*Leve*
1.1	*Fuga de gas en tramo enterrado o en interior de edificio*	*X*	
1.2	*Fuga de gas en tramo aéreo exterior (o con caudal superior a 5 litros/hora)*	*X*	
1.3	*Fuga ligera de gas (caudal de fuga entre 1 y 5 litros/hora.)*		*X*
1.4	*Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con deficiencias*		*X*
1.5	*Afección de otras canalizaciones (eléctricas, ...) o instalaciones (puntos calientes, enchufes...)*		*X*
1.6	*Condiciones no reglamentarias al atravesar falsos techos, cámaras, sótanos, ...*		*X*
1.7	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
2	*REGULACION*		
2.1	*Ubicado en interior de edificio en armario no estanco o que no ventile al exterior*		*X*
2.2	*No dispone o falla la válvula de seguridad de mínima (si no la dispone la instalación individual*		*X*
2.3	*Existencia de aparillaje eléctrico sin estar en armario estanco y ventilado al exterior*		*X*
2.4	*Sin protección adecuada*		*X*
2.5	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
3	*CONTADORES*		
3.1	*Identificación incorrecta de los usuarios*	*X*	
3.2	*Ventilación inexistente o inadecuada*		*X*
3.3	*Instalación eléctrica deficiente*		*X*
3.4	*Existencia de instalaciones ajenas*		*X*
3.5	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*
4	*CUARTO DE MAQUINAS*		
4.1	*Incumplimiento de los requisitos de ventilación o evacuación de los productos de la combustión*	*X*	
4.2	*Puerta o cerradura incorrectas*		*X*
4.3	*Rótulos inexistentes*		*X*
4.4	*Falta libro de mantenimiento o no consta haber realizado la última revisión (en las instalaciones que sea necesario)*		*X*
4.5	*Otros (redactar texto en observaciones)*		*X*

ANEXO 5

(Espacio reservado para membrete de la empresa que realiza la revisión)

CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS DE INSTALACIONES DE GAS

D. .....
acreditado para la realización de revisiones de instalaciones de gas con el n.º IG- .....
/ o perteneciente al servicio técnico de la marca .....
y perteneciente a la empresa .....

CERTIFICA

1.– Que se ha comprobado la instalación indicada a continuación:

DATOS DEL USUARIO
Nombre: ..... Tel.: ..... *Dirección: ..... C.P ..... Municipio: .....*

DATOS DE LA INSTALACIÓN	
Empresa suministradora:	*N.º Póliza:*
Tipo de suministro de gas	*Características de la instalación*
☐ *Gas Natural*	
☐ *GLP canalizado*	☐ *Instalación individual*
☐ *GLP granel*	
☐ *botellas hasta 15 kg:*	☐ *Instalación común*
☐ *botellas hasta 35 kg:*	

2.– Que en relación con la revisión de fecha ☐
han sido corregidas las deficiencias siguientes: ☐

Observaciones:

En, a de de 1999

Enterado el usuario o su representante

DNI:

Firma ológrafa del responsable de la corrección y sello de la empresa.

Nota:
Deberá notificarse a la Empresa suministradora de gas la certificación de la corrección de todas las deficiencias detectadas en la revisión periódica de la instalación.